



报告编号 (NO.): CTJC-BG202408-112 号

222412052040

正本

检测报告

委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司 2024 年 8 月 第一周

炉渣检测

报告日期: 2024 年 8 月 12 日

贵州楚天环境检测咨询有限公司



声 明

040560814522

1.本检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、未盖检验检测专用

章，即非有效报告，不具有对社会证明作用。部分复印、部分

提供本报告不具法律效力；

2.未经授权，不得复制、印制本报告，若完全复制本报告，需重新加盖公

司的检验检测专用章、骑缝章；

3.本检测报告自行涂改、增减无效；

4.对非本公司人员采集的样品，仅对来样负责；

5.样品的保存期限按国家法律法规标准执行；

6.未经授权，本检测报告不得作证明、仲裁、法律使用，违者必究；

7.委托方如对本检测报告有异议，请于报告发出15日内向本公司提出，逾期不予受理；

8.本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检测机构存留。

贵州梵天环境检测咨询有限公司

电话：（0851）84875799

传真：（0851）85500873

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创基街

500号9号楼

贵州林工环保科技有限公司

检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司		
地址	贵州省安顺市西秀区黄果树镇十港村		
送样人	高华	联系电话	13721500810
收样日期	2024 年 8 月 6 日	检测日期	2024 年 8 月 6 日
样品类别	☐ 废水 ☐ 地表水 ☐ 地下水 ☐ 饮用水 ☐ 空气 ☐ 废气 ☐ 土壤 ☒ 固废 ☐ 室内空气 ☐ 公共场所		

样品名称 / 来源

样品编号	样品名称	样品来源	样品数量	检测项目	样品状态
CT-SW-240806-005	8 月 5 日 1#炉渣	安顺绿色动力再生能源有限公司	0.32 kg*1	热灼减量	聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-240806-006	8 月 5 日 2#炉渣		0.37 kg*1	热灼减量	聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-240806-007	8 月 5 日 3#炉渣		0.34 kg*1	热灼减量	聚乙烯袋装, 包装完好

序号	项目	检测方法	检测仪器
1	热灼减量	HJ 1024-2019	TD20002A 电子天平

检测结果

样品名称及编号	CT-SW-240806-005 (8 月 5 日 1#炉渣)	CT-SW-240806-006 (8 月 5 日 2#炉渣)	CT-SW-240806-007 (8 月 5 日 3#炉渣)	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014)	达标情况
检测项目	热灼减量 (%)	热灼减量 (%)	热灼减量 (%)		
	4.1	3.0	3.0		

编制: 孙继

审核: 郭新 批准: 刘东

日期: 2024 年 8 月 12 日

报告结束



报告编号 (NO.) : CTIC-BG202408244 号

222412052040...

正本

检测报告



委托单位

安顺经济开发区管理委员会

项目名称

报告日期:

2024 年 8 月 20 日

贵州楚天环境检测咨询有限公司



声 明

- 1.本检验检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、盖章、检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效，不具有对社会证明作用。部分复印、部分提供本报告不具法律效力；
- 2.未经授权，不得复制本检验检测报告，若完全复制本检验检测报告，需重新加盖公司的检验检测专用章、骑缝章、CMA 章；
- 3.本检验检测报告的有效性依赖于送检样品的代表性和真实性，由委托人负责；
- 4.本检验检测报告的有效性依赖于送检样品的代表性和真实性，由委托人负责；
- 5.检测结果小于检出限时用“检出限+L”表示；
- 6.样品的保存期限按国家标准规定时间保存；
- 7.未经授权，本检验检测报告不得作商业广告或宣传使用，违者必究；

测试和校准

电话: (0851) 84875799

传真: (0851) 85500873

地址: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园西创基街
500 号 9 号楼

检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司		
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村		
送样人	高华	联系电话	13322150080
收样日期	2024年8月13日	检测日期	2024年8月14日
样品类别	☒ 废水 ☐ 地表水 ☐ 地下水 ☐ 饮用水 ☐ 空气 ☐ 废气 ☐ 土壤 ☒ 固废 ☐ 室内空气 ☐ 公共场所		

样品编号	样品名称	样品来源	样品数量	检测项目	样品状态
CT-SW-240813-001	8月12日 1#炉渣	安顺绿色动力再生能源有限公司	0.28 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装，包装完好
CT-SW-240813-002	8月12日 2#炉渣		0.28 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装，包装完好
CT-SW-240813-003	8月12日 3#炉渣		0.28 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装，包装完好

检测依据

序号	项目	检测方法/标准名称	检测设备
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	TD20002A 电子天平

检测结果

检测结果		样品名称及编号			标准	达标
检测项目		CT-SW-240813-001 (8月12日 1#炉渣)	CT-SW-240813-002 (8月12日 2#炉渣)	CT-SW-240813-003 (8月12日 3#炉渣)	限值	情况
热灼减率 (%)		4.0	3.3	3.8	≤5	达标
执行标准		《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)				

编制

唐修丽

审核

高华

2024.8.14

日期：2024年8月20日

*****报告结束*****



报告编号 (NO.) : CTJC-BG202408-434 号

正本

检测报告

委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司 2024 年 9 月第二团


炉渣检测

报告日期: 2024 年 9 月 2 日

贵州楚天环境检测咨询有限公司



声 明



1.本检验检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、未盖检验检测专用章、

其法律效力;

2.未经授权,不得复制本检验检测报告。若需复制本检验检测报告,请重新加盖公司的检验检测专用章、骑缝章、CMA章;

3.本检验检测报告自行涂改、增减无效;

4.本检验检测机构对委托人送检的样品进行检测,但检测结果的有效性由委托人自行负责,并送检样品的代表性和真实性由委托人负责;

5.检测结果大于检出限时用“检出限值”表示;

6.样品的保存期限按国家有关规定时间保存;

7.未经授权,本检验检测报告不得在法庭、仲裁机构等场合使用;

8.委托方对本检验检测报告有异议,请于报告发出之日起向本检验检测机构提出,逾期不予受理;

9.本报告分为正本和副本,正本由送检单位(委托方)存留,副本由检测机构存留。

贵州楚天环境检测咨询有限公司

电话:(0851) 84875799

传真:0851-86509375

地址:贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业开发试验区沙文生态科技产业园创基街500号9号楼

贵州楚天环境检测咨询有限公司

检测报告

委托单位	安顺绿巴动力再生能源有限公司				
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村				
送样人	高华		联系电话	13721500810	
收样日期	2024年8月21日		检测日期	2024年8月22日	
样品名称	山皮水 地衣水 地下水 煤油 柴油 液压油 机油 齿轮油 润滑油				

样品信息					
样品编号	样品名称	样品来源	样品数量	检测项目	样品状态
CT-SW-240821-001	8月19日 1#炉渣		0.28 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-240821-002	8月19日 2#炉渣		0.28 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-240821-003	8月19日 3#炉渣		0.28 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装, 包装完好

检测依据			
序号	项目	检测方法	方法来源
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法	HJ 1024-2019

检测结果					
样品名称及编号	CT-SW-240821	CT-SW-240821	CT-SW-240821	《生活垃圾焚烧 污染控制标准》(GB 18485-2014)	达标情况
检测项目	(8月19日 1#炉渣)	(8月19日 2#炉渣)	(8月19日 3#炉渣)		
热灼减率 (%)	4.7	3.8	4.4	≤5	达标

编制: 孙道 审核: 郭希婷 批准: 刘东

日期: 2024年9月2日

*****报告结束*****



222412052040

报告编号 (NO.) : CTJC-RG202409-003 号

正本

检测报告

委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司 2024 年 8 月第四周

恒渣检测

报告日期: 2024 年 9 月 10 日

贵州楚天环境检测咨询有限公司



告 白

1.本检验检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、未盖检验检测专用章、

骑缝章、CMA章无效。本目方对社会证明作用。部分信息。部分数据。部分数据。部分数据。

且法律效力。

2.本检验检测报告不得作为检验检测报告。部分信息。部分数据。部分数据。部分数据。

盖公司的检验检测专用章、骑缝章、CMA章；

3.本检验检测报告为有效。部分信息。部分数据。部分数据。部分数据。

4.本检验检测报告为有效。部分信息。部分数据。部分数据。部分数据。

目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责；

5.检测结果小于检出限时用“检出限+1”表示。

6.样品的保存期限按国家相关标准规定时间执行。

7.未经授权，本检验检测报告不得作商业广告或宣传使用，违者必究。

8.委托方对本检验检测报告有异议，请于报告发出15日内向本检验检测机构

构提出，逾期不予受理；

9.本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检测机构存留。

贵州楚天环境检测咨询有限公司

电话：（0851）6467572

传真：（0851）85500875

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创基街530号2号楼

贵州梵天环境检测咨询有限公司

检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司		
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村		
送样人	高华	联系电话	13721500810

样品类别	☒ 废水 ☐ 地表水 ☐ 地下水 ☐ 饮用水 ☐ 空气 ☐ 废气 ☐ 土壤 ☐ 固废 ☐ 室内空气 ☐ 公共场所
------	---

样品信息					
样品编号	样品名称	样品来源	样品数量	检测项目	包装状态
CT-SW-240902-002	8月26日 2#炉渣	客户送样	0.23 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装, 包装完好

检测依据			
序号	项目	检测方法/标准	仪器设备名称及型号
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	TD2000A电子天平

检测结果					
样品名称及编号	CT-SW-240902-001	CT-SW-240902-002	CT-SW-240902-003	检测标准	达标情况
检测项目	1#炉渣	2#炉渣	3#炉渣	《GB 10463-2014》	
热灼减率 (%)	3.6	4.2	4.2		

检测日期: 2024.09.10
审核: [Signature]
批准: [Signature]

日期: 2024年9月10日

*****报告结束*****