222412052040

报告编号（NO.）：CTJC-BG202410-621 号

正本

检 测 报 告

委托单位：安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称：安顺绿色动力再生能源有限公司 2024 年 10 月第四周炉渣检测

报告日期：2024 年 11 月 4 日

贵州楚天环境检测咨询有限公司

声　明

1.本检验检测报告涉及[redacted]无效，不具有对社会证明作用。部分复印、部分提供本报告不具法律效力；

2.未经授权，不得复制本检验检测报告，若完全复制本检验检测报告，需重新加盖公司的检验检测专用章、骑缝章、CMA 章；

3.本检验检测报告自行涂改、增减无效；

4.本检验检测机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；

5.检测结果小于检出限时，检测报告[redacted]表示；

6.样品的保存期限按国家标准规定的予保存；

7.未经授权，本检验检测报告不得作商业广告或宣传使用，违者必究；

8.[redacted]测机构提出，逾期不予受理；

9.本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检测机构存留。

贵州楚天环境检测咨询有限公司

电话：（[redacted]）

传真：（0851）85500873

地址：贵州省贵阳市贵阳[redacted]沙文生态科技产业园创基街 500 号 9 号楼

检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村
送样人	[illegible]
收样日期	[illegible] 2024 年 10 月 31 日
	[illegible] ■固废 □室内空气 □公共场所

样品信息

样品编号	样品名称	样品来源	样品大小	样品状态	样品包装
CT-SW-241030-002	10 月 28 日 1#炉渣	[illegible]	0.29 kg*1	[illegible]	聚乙烯袋装，包装完好
CT-SW-241030-003	10 月 28 日 2#炉渣	客户送样	0.32 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装，包装完好
CT-SW-241030-004	10 月 28 日 3#炉渣	[illegible]	0.22 kg*1	[illegible]	聚乙烯袋装，包装完好

检 测 依 据

序号	项目	检测方法及方法来源	仪器设备名称及型号	方法检出限
1	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	TD20002A 电子天平	0.2 %

检 测 结 果

检测结果 / 检测项目	样品名称及编号 CT-SW-241030-002（10 月 28 日 1#炉渣）	CT-SW-241030-003（10 月 28 日 2#炉渣）	CT-SW-241030-004（10 月 28 日 3#炉渣）	标准限值	达标情况
热灼减率（%）	3.0	3.6	4.3	≤5	达标
执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）				

编制：[illegible] 审核：[illegible]

日期：2024 年 11 月 4 日

**********报告结束**********