

21 20 12 05 168

检测报告

荣环检字(2025)第1599号

项目名称:

委托单位:

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 08 月 20 日

公司

检测报告说明



一、检测信息

项目名称 靖西生活垃圾焚烧发电项目委托监测（八月）

名 称 百色绿动环保有限公司

委托方 百色市靖西市地州镇甘荷村民委员会向
地 址 百色市靖西市地州镇甘荷村

邮政编码

联系人 赵鹏程

联系电话 181315990998

名 称 百色绿动环保有限公司

受检方 地 址 百色市靖西市地州镇甘荷村民委员会向
信 息 西北方向 1000 米

邮政编码

联系人 赵鹏程

联系电话 181315990998

委托类别

委托检测

样品来源

现场采样

2025.08.07

天气: 晴

采样日期

环境条件

0-000 00 00

丁巳 丁未

לכל מי שיש לו חשבון בנק

ተጠቃሚዎች በጥቅምት 2017 ዓ.ም. ለጥያቄው ምዝገባ ማድረግ

三、采样仪器

序号	检测项目	仪器型号及名称	仪器编号
	汞及其化合物（以 Hg 计）	YQ3000-D 大流量烟尘（气）测试仪（20）代	B-157
		MH1200-R 全自动大气采样器	R-064
	镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）、 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及	YO3000-D 大流量烟尘（气）测	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）		

四、检测依据及仪器设备

序号	检测因子	检测方法	检出限	仪器型号、名称	仪器编号
----	------	------	-----	---------	------

(一) 有組織排列座与

序号	检测因子	检测方法	检出限	仪器型号、名称	仪器编号
(二) 废水					
1	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	723N 可见分光光度计	A-073
2	色度	水质 色度的测定 (铂钴比色法) GB/T 11903-1989	5 度	/	/
	化学需氧	水质 化学需氧量的测定 重		50mL 酸碱两用 滴定管	C-684
		HJ 828-2017		SCOD-100	

五、检测结果及评价

1.废水检测结果及评价

表 5.1 废水检测结果及评价

检测点位	1#渗滤液处理回收水		
采样日期	2025 年 08 月 08 日		
样品编号	水 251599-1#-1	标准限值	达标情况
样品状态	无色、透明、稍有异味		
pH 值（无量纲）	7.2	6~9	达标
化学需氧量（mg/L）	22	50	达标
氨氮（mg/L）	0.02	5	达标
总磷（mg/L）	0.01	0.5	达标
六价铬（mg/L）	0.004L	0.05	达标

2.有组织排放废气检测结果及评价

表 5.2 有组织排放废气检测结果及评价

现场采样日期		2025 年 08 月 07 日					
检测 点位	检测项目	检测结果				标准 限值	达标 情况
		I	II	III	均值		
		气	气	气			
	样品编号	251599-1#-1	251599-1#-1	251599-1#-1	/		
		-1	-2	-3			
	烟温（℃）	154	154	154	154		
	湿度（%）	22.6	22.3	22.4	22.4		
	含氧量（%）	5.5	5.4	5.4	5.4		
	基准氧含量（%）	11					
	样品状态	所采气体无色、稍有异味；采集金属样品后滤筒内表面呈白色；汞及其化合物吸收液贮于吸收瓶中。					
	标干流量（m³/h）	56776	54731	54233	55247	/	/
汞及其 化合物 （以 Hg 计）	实测浓度（mg/m³）	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	/	/
	折算浓度（mg/m³）	<0.0016	<0.0016	<0.0016	<0.0016	0.05	达标
	排放速率（kg/h）	<1.42×10 ⁻⁴	<1.37×10 ⁻⁴	<1.36×10 ⁻⁴	<1.38×10 ⁻⁴	/	/
	实测浓度（mg/m³）	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	/	/
1#1							

现场采样日期

2025 年 08 月 07 日

检测结果

检测	检测项目	检测结果			均值	标准	达标
		I	II	III			
钻		气	气	气			

	-1-1	-1-2	-1-3		
实测浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.0×10^{-3}	3.9×10^{-3}	4.0×10^{-3}	4.0×10^{-3}	/


六、检测点位示意图

1.废水检测点位示意图



注：★表示废水检测点位。

2.有组织排放废气检测点位示意图



注：◎表示有组织排放废气检测点位。

以上检测结果仅对本次检测负责

编制： 常浩宇

审核： 王月

日期： 2025.11.11